



Rae Vallavalitsus

09.09.2026

Arvamus nr **210/VK**

Peetri alevik Vana-Rootsi kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1251) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.

Vastavalt kehtivale Rae valla ÜVK arengukavale ja AS ELVESO üldnõuetele tuleb kinnistutelt ärajuhitud sademevee vooluhulgad piirata De 110 isevoolse torustiku läbilaskevõimega.

Arvamus Peetri alevik Vana-Rootsi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee