



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 10.04.2026 nr 6-1/3285

Meie 06.05.2026 nr 7.2-3.1/2491-2

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Peetri alevik Vana-
Rootsi kinnistu ja lähiala
detailplaneering (kovID DP1251)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Peetri alevik Vana-Rootsi kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgneva märkusega.

Arvestades hoonete paiknemist ning piirkonna vee-ettevõtte vesivarustuse tagamist (15 l/s) tuleb arvestada vajadusel tuletõrjevesivarustuse tagamist kinnistute ning ehitusprojektide põhisel. Kolmest hoonest koosneva ala viimane hoone (Tallinna väikese ringtee koridori poolne) asub hinnanguliselt lubatust kaugemal tänavahüdranditest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor