



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 24.11.2025 nr 6-1/7794

Meie 05.12.2025 nr 7.2-3.1/7071-2

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Karla küla
Hirvesilma, Hõbejärve, Sinijärve ja
Sookarla kinnistute ja lähiala
detailplaneering (kovID DP1256)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder AB Heiki Taras OÜ poolt koostatud „Karla küla Hirvesilma, Hõbejärve, Sinijärve ja Sookarla kinnistute ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

- 1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.**
Alus: SM määrus nr 10

Selgitus:

Veevõtukoha kaugus arvestatakse mööda päästetehnikaga sõidetav teed – hetkel esitatud informatsiooni põhjal ei ole võimalik hinnata kavandatud lahendust. Kirjeldada veevõtukoha kaugus ehitisest ning selle vajalik veevooluhulk 3 tunni jooksul

1. [Detailplaneeringu põhijoonist \(DP1256_põhijoonis\)](#) on täiendatud;
2. [Seletuskirja ptk.7 \(lk.12, 13\)](#) on täiendatud.

- 2. Viitamata asjakohastele ja kehtivatele õigusaktidele ning standartidele.**

Selgitus:

SM määrus nr 17 pealkiri vale, Viitamata SM määrus nr 10.

1. [SM määruse nr.17 pealkirja](#) on korrigeeritud (vt. seletukiri ptk.2 DP koostamise alusmaterjalid, lk.4);
2. [Viidatud on SM määrusele nr.10](#) (vt. seletukiri ptk.2 DP koostamise alusmaterjalid, lk.4).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus