Rae Vallavalitsus 10.11.2026

Arvamus nr **221/VK**

Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 74 kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1263) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja reovee ühiskanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Liitumispunktid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga planeerida haljasalale. Pos 2 ühinemine reovee ühiskanalisatsiooniga näidata olemasolevasse isevoolsesse kaevu. Kas ÜPK-2 kaevu kõrgus on mõõdistatud? Mis saab Pos 1 olemasolevast aiast? Liitumispunktid tuleb planeerida asukohta, kus on võimalik ligi pääseda piiramatult igal ajal (aiast väljapoole).

Arvamus Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 74 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee