PÄÄSTEAMET

Teie 09.10.2026 nr 6-1/10887

Meie 06.11.2026 nr 7.2-3.1/6643-2

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks Peetri alevik Vana-Tartu mnt 74 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1263)

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Garri Mölder Skepast ja Puhkim OÜ poolt koostatud „Peetri alevik Vana-Tartu mnt 74 kinnistu“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

Ei ole kirjeldatud päästetehnika ligipääsu võimalused.
Alus: EVS 812-7:2018 peatükk 14.**1**

Arvestamata parkimisala tuleohutusega.

Alus: EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10

Sisuliselt kirjeldamata tuletõrjevesivarustuse lahendus (kaugus, tootlikus jms)

Alus: SM määrus nr 10.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelevalve büroo peainspektor