

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Skepast&Puhkim OÜ			Isiku- või registrikood 11255795
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki põik, 2	Sihtnumber 12919	Maakond Harju maakond
	Telefon 5342 3684	e-post info@skpk.ee	
Kontaktisik	Nimi Piret Kirs		
	Telefon 521 5015	e-post piret.kirs@skpk.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Vana-Tartu mnt 74 Peetri alevik Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:001:0038	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam JÄRVEKÜLA 110/20	Toitefiider Assaku I:JRK	Jaotusalajaam Annukse:(Rae)	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 350 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Elektrilevi projekteerib ja ehitab peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu maksmist elektrivõrgu tarbimiskohtade liitumispunktideni (sh paigaldab liitumiskilbid) ja asub selle võrgu kaudu võrguteenust osutama.

KLIENDI TEGEVUSED

Klient:

1. Näeb detailplaneeringu ala olemasoleva alajaama Annukse:(Rae) baasil
 - Alajaama teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs.
 - Elektri kaablite planeerimine piki sõiduteed tee muldkeha piires ei ole lubatud. Täpsemad nõuded on leitavad Transpordiameti veebist.
 - Üldjuhul ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektri kaablite kaitsevööndisse.
 2. Näeb tarbimiskohtadele ette alajaamast 0,4 kV maakaabelliini.
 - Tarbimiskohtade võrguühendustele näha ette kinnistute piiridele liitumiskilbid ning jaotuskilbid.
 - Liitumiskilbid tuleb planeerida ligipääsetavasse asukohta eelistatult kinnistute piiridele juurdepääsutee lähedusse või külgnevate kinnistute tarbeks nende vahelistele piiridele üldkasutatavale- ja/või transpordimaale.
 3. Tagab Elektrilevi tehnorajatiste maakasutusõiguse servituudialana. Alajaamadele eraldi katastriüksusi ei moodustata.
 4. Jätab kõikide planeeritavate tänavate äärde perspektiivsete maakaablite paigaldamiseks vajaliku koridori.
 5. Näeb detailplaneeringu projektis ette ka väljaspool detailplaneeringu ala kulgema hakkavate kaablite trasside servituudi alad.
 6. Kooskolastab detailplaneeringu projekti Elektrilevi iseteenindusportaalil. Täiendavat infot leiab: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>.
 7. Kui planeeringust tulenevalt on vajalik ümber paigutada olemasolevat elektrivõrku, siis esitab klient Elektrilevile asjakohase taotluse ja maksab tasu vastavalt tegelikele kuludele. Täiendavat infot saab lugeda ja taotluse esitada: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/vorgu-umberehitus>.
 8. Esitab liitumistaotluse(d) detailplaneeringu kohaste võrguühenduste loomiseks, sõlmib liitumislepingu(d) ja maksab liitumistasu.
- Täiendavate andmete saamiseks on Teil võimalik pöörduda käesolevate tehniliste tingimuste koostaja poole.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Aleksander Bõkov

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37259090988 | Aleksander.Bokov@elektrilevi.ee

Koostatud: 22.09.2025

Kehtib kuni: 22.09.2027