



Rae Vallavalitsus

21.05.2026

Arvamus nr **198/VK**

**Jüri alevik, Laste tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering** (töö nr DP1264) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja reovee ühiskanalisatsiooni (ÜVK) asukoht ei võimalda DP alale planeeritud krundi ühendamist ÜVK-ga. Ühisveevärgi ja reovee ühiskanalisatsiooni liitumispunktid planeerida vastavalt varasemale (178/VK, 24.11.2025) arvamusel laendusele.

Vastavalt kehtivale Rae valla ÜVK arengukavale tuleb sademevee äravoolu kinnistult piirata De110 toruga (9 l/s).

Arvamus Jüri alevik, Laste tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamusel koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus  
VK teenistuse arendusinsener  
[annika.krinpus@elveso.ee](mailto:annika.krinpus@elveso.ee)