



Rae Vallavalitsus

14.04.2025

Arvamus nr **142/VK**

Karla küla, Kalmari kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1265) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude joonis“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.

Pos 2 kinnistu läheduses ühenduspunkt olemasoleva reovee kanalisatsiooniga näidata olemasoleva isevoolsesse reovee kanalisatsioonitorustiku peale. Arvamuse avaldamiseks saadetud lahenduses on näidatud ühenduspunkt olemasoleva survekanalisatsioonitorustiku peale – selliselt see jääda ei saa.

Pos 9, 11, 10 ja 12 vaheline kergliiklustee, mille äärde on planeeritud liitumispunktid, peab olema planeeritud piisavalt tugevast materjalist, mis kannatab hooldusautot kaaluga kuni 16t.

Arvamus Karla küla, Kalmari kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus

VK teenistuse arendusinsener

annika.krinpus@elveso.ee