



Rae Vallavalitsus

31.07.2025

Arvamus nr **156/VK**

Karla küla, Kalmari kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1265) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude joonis“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.

Kalmari teel (Pos 2 läheduses) iseoolset kanalisatsioonitorustikku nii kraavi nõlva rajada ei õnnestu. Selles kohas kavandada planeeritava reoveekanalisatsiooni torustiku ulatuses kraavi asemel pikem truup.

Arvamus Karla küla, Kalmari kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee