



Rae Vallavalitsus

01.12.2025

Arvamus nr **180/VK**

Peetri alevik, Sepa-Rae ja Tudriku kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1266) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.

Lisada lõiked. Detailplaneeringu ala sademevee ärajuhtimise lahenduse koostamisel tuleb tagada olemasolevate sademevee ja pinnasevee ärajuhtimise rajatiste tõrgeteta toimimine. Olemasoleva kraavi maht ei tohi väheneda. Sademevee lahendus arusaamatu: kuhu Helgi tee T2 kinnistul asuv olemasolev kraav on suunatud? Lisada eraldi skeem sademevee lahenduse kohta.

Arvamus Peetri alevik, Sepa-Rae ja Tudriku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamus koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee