

**TAOTLUSE ESITAJA**

|                                      |                                                                                   |                         |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nimi / ärinimi<br>OÜ Optimal Projekt |                                                                                   |                         | Isiku- või registrikood<br>11213515                 |
| Kontaktaadress                       | Tänav / maja / korter<br>Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Keemia tn, 4 |                         | Sihtnumber<br>10616<br><br>Maakond<br>Harju maakond |
|                                      | Telefon<br>5660 5462                                                              | e-post<br>meelis@opt.ee |                                                     |
| Kontaktisik                          | Nimi<br>Arno Anton                                                                |                         |                                                     |
|                                      | Telefon<br>5698 3389                                                              | e-post<br>arno@opt.ee   |                                                     |

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

|                                                                                                                    |             |                                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress<br>Helgi tee T2, Tudriku, Sepa-Rae Peetri alevik Rae vald Harju maakond |             |                                         |              |
| Tarbimiskoht                                                                                                       |             | Katastriüksuse number<br>65301:002:1713 |              |
| Minimaalne 1-faasiline lühisvool                                                                                   |             | Maksimaalne 3-faasiline lühisvool       |              |
| Piirkonna alajaam                                                                                                  | Toitefiider | Jaotusalajaam                           | Jaotusfiider |

**TOOTEVALIK**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Tehnilised tingimused detailplaneeringuks |
|-------------------------------------------|

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Faaside arv<br>3 | Amprite arv<br>450 A |
|------------------|----------------------|

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu Tudriku ja Sepa-Rae kinnistutel. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Detailplaneeringu ala toide näha ette olemasoleva alajaama Helgila:(Rae) baasil, mis asub Helgi tee 3a kinnistul.
2. Jaotuskilbist JK27999 (Helgi tee 1 piirilt) näha ette pos 3 krundile välja eraldi 0,4 kV maakaabelliin. Jaotuskilbist JK28000 (Läike tee 26a piirilt) näha ette pos 1 ja 2 kruntidele välja eraldi 0,4 kV maakaabelliin. Objektide elektrivarustuseks planeerida kinnistute piiridele 0,4 kV liitumiskilbid ja jaotuskilbid. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitatavalt teealasse. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.
3. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana.
5. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
6. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ võrgu inseneri poole (Oliver Kütt, tel. 5694 0174, oliver.kutt@elektrilevi.ee).
7. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
8. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
9. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Oliver Kütt  
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja  
+37256940174 | Oliver.Kutt@elektrilevi.ee

**Koostatud:** 05.08.2024  
**Kehtib kuni:** 05.08.2026