



Rae Vallavalitsus

10.02.2025

Arvamus nr **139/VK**

Lagedi alevik, Kopli tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1280) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste kohta puudub piisav informatsioon, mille põhjal hinnata DP alale planeeritud kruntide ühendamise võimalikkust ÜVK-ga. DP alale planeeritud isevoolsele reoveekanaliseerimise torustikule lisada kõrgusmärgid.

Arvamus Lagedi alevik, Kopli tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee