



Rae Vallavalitsus

13.06.2025

Arvamus nr **152/VK**

Lagedi alevik, Kopli tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1280) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.

Detailplaneeringu lahendus koostada vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele. Kinnistutele, kust ei ole võimalik reovee ärajuhtimine isevoolselt, planeerida kinnistusesene reoveepumpla, liitumispunktiks maakraan ja surveiline reovee ühendustorustik.

Arvamus Lagedi alevik, Kopli tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus

VK teenistuse arendusinsener

annika.krinpus@elveso.ee