

Taotluse kooskõlastajad

Kooskõlastaja Õnne Kask

Otsustanud isik:

Roll: liikuvuspetsialist

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 15.10.2025 13:41

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Märkused: Ühe kinnistu DP.

Kooskõlastaja Gerthard Tints

Otsustanud isik:

Roll: teehoiuspetsialist

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 15.10.2025 13:42

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Märkused: Teede spetsialisti menetlus.

Kooskõlastaja Kristel Tramberg

Otsustanud isik:

Roll: planeeringute menetleja

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 15.10.2025 13:44

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Märkused: Ei tööta enam Rae vallas, planeeringute menetleja ametikoht on hetkel täitmata, suunatud planeeringute arhitektile.

Kooskõlastaja Astrid Promet

Otsustanud isik:

Roll: Planeeringute spetsialist

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 05.11.2025 09:55

Otsus: Ei kooskõlastatud

Märkused: Järveküla Leeri tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Rae Vallavalitsuse 02.09.2025 korraldusega nr 1292 (edaspidi korraldus). 1.Haljastuse hinnangu plaani kohaselt objekt nr 7 (üksikpuu) ei eksisteeri. Objekti nimekirja tabeli kohaselt objekt nr 7 on hekk (olemasolev). 2.Haljastuse hinnangu p-i 2 kohaselt 14 haljastuse objekti enam ei eksisteeri, haljastuse hinnangu joonisel on märgitud 16 objekti märkega "Ei eksisteeri". Info üle kontrollida. 3.Põhijoonisele kanda olemasolevate prügikonteinerite asukohad. 4.Seletuskirja p-s 8.4 täpsustada, kas planeeritakse ka horisontaalset ja/või vertikaalset maakütet. 5.Seletuskirjas täpsustada, kas planeeritakse haljastuse likvideerimist. Arvestada looduskaitseaduse § 55 nõuetega. 6.Kajastada korralduse lisa 1 p 10.5 ja 10.11 kohane info seletuskirjas.

Kooskõlastaja Mairika Marist

Otsustanud isik:

Roll: tee- ja tehnoõrkude spetsialist

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 05.11.2025 17:38

Otsus: Ei kooskõlastatud

Märkused: Geodeetiline alusplaan, Geoalus OÜ, töö nr 23-G056, palun edastada Rae valla gearhiivi.

Tööd saab esitada läbi Rae valla iseteeninduse: <https://piksel.ee/spoku/rae/gearhiiv/ylevaade?toetus=1917>

Kooskõlastaja Kaur Varipuu

Otsustanud isik:

Roll: Teede spetsialist

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 28.10.2025 10:10

Otsus: Kooskõlastatud

Märkused: Kooskõlastan detailplaneeringu, kuid lisan ühe märkuse, millega arvestada ehitusprojekti koostamisel: Seletuskirjas on toodud välja, et parkimiskohtade täpne asukoht lahendatakse planeeritava hoone ehitusprojekti käigus. Parkimiskohti planeerides arvestada, et parkimiskoha pikkus peaks olema 5m, erandkorras 4,5m (vt. tingimusi EVS843:2016 "Linnatänavate standardist"). Kui manööverdusruumi

parkimiskohtade ja hoone vahel on 7 meetrit, siis parkimiskoha minimaalne laius peaks olema 2,7m.
Hetkel on detailplaneeringus parkimiskohad 2,6m x 4,0m.

Kooskõlastaja Kristel Ratassepp

Otsustanud isik:

Roll: planeeringute arhitekt

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 30.10.2025 16:37

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Märkused: Planeeringute menetleja menetlus.

Kooskõlastaja Elo Talvoja

Otsustanud isik:

Roll: planeeringute menetleja Elo Talvoja

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 10.11.2025 16:20

Otsus: Ei kooskõlastatud

Märkused: Märkused lisatud

Failid:

Märkused 10.11.25.docx