

From: Rae Vallavalitsus <info@rae.ee>
Sent: esmaspäev, 2. märts 2026 11:20
To: argo@opt.ee
Subject: Kooskõlastamise otsused ühes e-mailis

Tere!

Teie esitatud taotlusele on lisatud kooskõlastajatelt tagasiside. Taotlust saab vaadata [siit](#).

Kooskõlastamise otsused:

Kooskõlastaja: Astrid Promet (48912010329)

Otsus: Kooskõlastatud

Põhjus: Kooskõlastan

Kooskõlastaja: Mairika Marist (48104040038)

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Põhjus: Kooskõlastatud 16.02.2026.

Kooskõlastaja: Kaur Varipuu (39911070018)

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Põhjus: Kooskõlastatud 28.10.2025 Kooskõlastan detailplaneeringu, kuid lisan ühe märkuse, millega arvestada ehitusprojekti koostamisel: Seletuskirjas on toodud välja, et parkimiskohtade täpne asukoht lahendatakse planeeritava hoone ehitusprojekti käigus. Parkimiskohti planeerides arvestada, et parkimiskoha pikkus peaks olema 5m, erandkorras 4,5m (vt. tingimusi EVS843:2016 "Linnatänavate standardist"). Kui manööverdusruumi parkimiskohtade ja hoone vahel on 7 meetrit, siis parkimiskoha minimaalne laius peaks olema 2,7m. Hetkel on detailplaneeringus parkimiskohad 2,6m x 4,0m.

Kooskõlastaja: Elo Talvoja (47204130234)

Otsus: Kooskõlastatud

Põhjus: Märkused lisatud

Kooskõlastaja: Õnne Kask (49205240234)

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Põhjus: Teised ametnikud vaatavad liikuvust või vaadatakse komisjonis.