



Arvamus nr 193/VK

Lehmja küla, Tuuleveski kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1294) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistöde käigus.

Projekteerimise käigus projekteerida liitumispunktid ÜVK-ga sissesõidu tee lähedusse haljasalale 1 m kinnistu piirist.

Vastavalt kehtivale Rae valla ÜVK arengukavale tuleb sademevee äravoolu kinnistult piirata De110 toruga (9 l/s).

Tulekustutuseks tagab AS ELVESO ühisveevärgist vett hüdrandist kokku kuni 15 l/s.

Arvamus Lehmja küla, Tuuleveski kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee