



Rae Vallavalitsus

26.09.2025

Arvamus nr **170/VK**

Järveküla, Sepajüri kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1298) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatised ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.

Kuigi kinnistuid on kavandatud tõsta vastavalt planeeritud kanalisatsioonitorustikule märgitud kõrgusmärkidele, siis tuginedes kraavi ja truubi kõrgusmärkidele ei ole isevoolse reoveekanaliseerimise lahendus selliselt elluviidav.

Arvamus Järveküla, Sepajüri kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee