



Rae Vallavalitsus

09.09.2026

Arvamus nr **211/VK**

Soodevahe küla, Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1304) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja Pos 3 kinnistu reovee ühiskanaliseerimise liitumisrajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ühisveevärgiga ja Pos 3 kinnistul reovee ühiskanaliseerimisega. Joonisel nr 5 esitatud Pos 1, 2 ja 4 kinnistute reovee ühiskanaliseerimise rajatiste asukoht suure tõenäosusega isevoolselt ühendada reovee ühiskanaliseerimisega ei võimalda. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.

Vastavalt kehtivale Rae valla ÜVK arengukavale ja AS ELVESO üldnõuetele tuleb kinnistutelt ärajuhitud sademevee vooluhulgad piirata De 110 isevolse torustiku läbilaskevõimega.

Arvamus Soodevahe küla, Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamus koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanaliseerimise arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee