

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ R.Valk Arhitektuuribüroo		Isiku- või registrikood 10539154	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harju maakond, Tallinn, Vabaõhumuuseumi tee, 2a-9	Sihtnumber 13522	Maakond Harju maakond
	Telefon 5629 2826	e-post valk.arh@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi REET VALK		
	Telefon 5629 2826	e-post valk.arh@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Võisilma Salu küla Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65303:004:0211	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÖTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Elektrilevi projekteerib ja ehitab peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu maksmist elektrivõrgu tarbimiskohtade liitumispunktideni (sh paigaldab liitumiskilbid) ja asub selle võrgu kaudu võrguteenust osutama.

KLIENDI TEGEVUSED

Klient:

1. Elektri kaablite planeerimine piki sõiduteed tee muldkeha piires ei ole lubatud. Täpsemad nõuded on leitavad Transpordiameti veebist.
 - Üldjuhul ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektri kaablite kaitsevööndisse.
 2. Näeb tarbimiskohtadele ette Võisilma:(Kose) alajaama fiidri F1 õhuliini baasilt 0,4 kV maakaabelliini.
 - Tarbimiskohtade võrguühendustele näha ette kinnistute piiridele liitumiskilbid (soovitavalt mitmekohalistena) ning jaotuskilbid.
 - Liitumiskilbid tuleb planeerida ligipääsetavasse asukohta eelistatult kinnistute piiridele juurdepääsutee lähedusse või külgnevate kinnistute tarbeks nende vahelistele piiridele üldkasutatavale- ja/või transpordimaale.
 - Võisilma (POS 3) kinnistu olemasolev liitumispunkt asub Võisilma:(Kose) alajaama fiidri F1 õhuliini mastis nr 6.
 3. Tagab Elektrilevi tehnorajatiste maakasutusõiguse servituudialana. Alajaamadele eraldi katastriüksusi ei moodustata.
 4. Jätab kõikide planeeritavate tänavate äärde perspektiivsete maakaablite paigaldamiseks vajaliku koridori.
 5. Näeb detailplaneeringu projektis ette ka väljaspool detailplaneeringu ala kulgema hakkavate kaablite trasside servituudi alad.
 6. Koosõlastab detailplaneeringu projekti Elektrilevi iseteenindusportaalil. Täiendavat infot leiab: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>.
 7. Kui planeeringust tulenevalt on vajalik ümber paigutada olemasolevat elektrivõrku, siis esitab klient Elektrilevile asjakohase taotluse ja maksab tasu vastavalt tegelikele kuludele. Täiendavat infot saab lugeda ja taotluse esitada: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/vorgu-umberehitus>.
 8. Esitab liitumistaotluse(d) detailplaneeringu kohaste võrguühenduste loomiseks, sõlmib liitumislepingu(d) ja maksab liitumistasu.
- Täiendavate andmete saamiseks on Teil võimalik pöörduda käesolevate tehniliste tingimuste koostaja poole.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Kardo Link
 Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
 +37258844354 | Kardo.Link@elektrilevi.ee

Koostatud: 19.02.2026
Kehtib kuni: 19.02.2028