



Rae Vallavalitsus

05.04.2026

Arvamus nr **190/VK**

Peetri alevik, Järveääre tee 1a kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1319) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste kohta puudub piisav informatsioon, mille põhjal hinnata DP alale planeeritud krundi ühendamise võimalikkust isevoolselt reovee ühiskanalisatsiooniga. Planeeritud reovee kanalisatsioonitorustikule lisada kõrgusmärgid.

Tähistada korrektselt DP alale planeeritud krundi liitumispunkt ühisveevärgiga ja liitumispunkt reovee ühiskanalisatsiooniga.

Olemasolevalt veetorustikult planeerida ühendus ja ühendustorustik kuni kinnistu liitumispunkti maakraanini. Reoveekanalisatsiooniga ühenduspunkt kavandada olemasoleva veetorustiku kõrvale (olemasoleva hüdrandi lähedusse).

Arvamus Peetri alevik, Järveääre tee 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus

VK teenistuse arendusinsener

annika.krinpus@elveso.ee