

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ			Isiku- või registrikood 10696600
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu linn, Tähe tn, 106	Sihtnumber 50107	Maakond Tartu maakond
	Telefon 507 8277	e-post ibun@ibun.ee	
Kontaktisik	Nimi Kristiina Habicht		
	Telefon 5662 3800	e-post kristiina@ibun.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Uus-Kungla Soodevahe küla Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:002:0278	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 600 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Elektrilevi projekteerib ja ehitab peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu maksmist elektrivõrgu tarbimiskohtade liitumispunktideni (sh paigaldab liitumiskilbid) ja asub selle võrgu kaudu võrguteenust osutama.

KLIENDI TEGEVUSED

Klient:

1. Näeb detailplaneeringu alal ette koha ühele uuele komplektalajaamale kruntide pos 1 ja 2 piiri juurde, tee äärde.

- Alajaama teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs.

- Uue alajaama toide planeerida 10 kV maakaabelliniidega, sisselõikega keskpinge kaablis 140328 Lennuradari tee L1 kinnistul.

- Elektri kaablite planeerimine piki sõiduteed tee muldkeha piires ei ole lubatud. Täpsemad nõuded on leitavad Transpordiameti veebist.

- Üldjuhul ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektri kaablite kaitsevööndisse.

2. Näeb tarbimiskohtadele ette planeeritavast alajaamast 0,4 kV maakaabelliniidid.

- Tarbimiskohtade võrguühendustele näha ette kinnistute piiridele, alajaama kõrvale liitumiskilbid.

3. Tagab Elektrilevi tehnoarajatiste maakasutusõiguse servituudialana. Alajaamadele eraldi katastriüksusi ei moodustata.

4. Jätab kõikide planeeritavate tänavate äärde perspektiivsete maakaablite paigaldamiseks vajaliku koridori.

5. Näeb detailplaneeringu projektis ette ka väljaspool detailplaneeringu ala kulgema hakkavate kaablite trasside servituudi alad.

6. Kooskolastab detailplaneeringu projekti Elektrilevi iseteenindusportaalil. Täiendavat infot leiab: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>.

7. Kui planeeringust tulenevalt on vajalik ümber paigutada olemasolevat elektrivõrku, siis esitab klient Elektrilevile asjakohase taotluse ja maksab tasu vastavalt tegelikele kuludele. Täiendavat infot saab lugeda ja taotluse esitada: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/vorgu-umberehitus>.

8. Esitab liitumistaotluse(d) detailplaneeringu kohaste võrguühenduste loomiseks, sõlmib liitumislepingu(d) ja maksab liitumistasu.

Täiendavate andmete saamiseks on Teil võimalik pöörduda käesolevate tehniliste tingimuste koostaja poole.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Oliver Kütt

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37256940174 | Oliver.Kutt@elektrilevi.ee

Koostatud: 22.10.2025

Kehtib kuni: 22.10.2027