



## Arvamus nr 194/VK

**Jüri alevik Tammiku tee 13b kinnistu ja lähiala detailplaneering** (töö nr DP1336) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK), soojavarustuse trasside ning elektri rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga, kaugküttevõrgu ning elektrivõrguga. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.

Vastavalt kehtivale Rae valla ÜVK arengukavale tuleb sademevee äravoolu kinnistult piirata De110 toruga (9 l/s).

Arvamus Jüri alevik Tammiku tee 13b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus  
VK teenistuse arendusinsener  
[annika.krinpus@elveso.ee](mailto:annika.krinpus@elveso.ee)