



Rae Vallavalitsus

29.10.2026

Arvamus nr **217/VK**

Kopli küla, Ülase tee 19a kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1346) joonisel nr 4 „Põhijoonis tehnoorkudega“ esitatud ühisveevärgi ja reovee ühiskanaliseerimise (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Detailplaneeringu alale planeeritud kruntide ühendamiseks ÜVK-ga on vajalik ühendustorustike (sh Kopli 2 RVP) rajamine alates olemasolevatest torustikest (Joonisel 4 näidatud skeemil ÜPV, ÜPK).

AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett ja vastu võtma reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanaliseerimise arengukavale kokku koguses kuni 1,6 m³/d. VK kogused lisada seletuskirja.

Detailplaneeringu alale lubatud vee kogused saab AS ELVESO tagada pärast "Kopli" puurkaev-pumpla rekonstrueerimist.

AS ELVESO tagab tulekustutuseks vett hüdrantist 10 l/s.

Arvamus Kopli küla, Ülase tee 19a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamus koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanaliseerimise arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus

VK teenistuse arendusinsener

annika.krinpus@elveso.ee