

Lp. Arno Anton
Optmal Projekt OÜ

Gaasivõrguga liitumise detailplaneeringu tehnilised tingimused.

09.04.2026

Käesolevaga teatame, et tehniliselt on võimalik Harju maakonnas Rae vallas Kangrupõllu (65301:001:4196) kinnistule detailplaneeringuga moodustata vaid kinnistuid maagaasiga varustada. Adven Eesti AS-ile kuuluv olemasolev B-kategooria maaalune gaasitorustik paikneb Turu tee L2, Kangrupõllu ja Koolipõllu tee L1 kinnistutel. Detailplaneeringuga moodustava kaubandus-, toitlustus ja teenindushoone kinnistu nr 5 jaoks planeerida gaasitorustik alates olemasolevast gaasitorustikust Kangrupõllu kinnistul risti moodustatava transpordimaa kinnistuga nr 7 ja edasi piki moodustatavat kinnistut nr 8 kuni detailplaneeringu ala piirini, antud planeeritavast gaasitorustikust näha ette haru ja liitumispunkt moodustatava kinnistu nr 5 jaoks kuni selle kinnistu piirini. Ülejäänud moodustatavate kinnistute nr 1 kuni 4 jaoks näha ette gaasitorustiku olemasolevast gaasitorustikust Koolipõllu tee kinnistult moodustatava halajasala kinnistu nr 6 piirilt kinnistu nr 4 vahetusläheduses kuni võimaliku esimese gaasirõhuregulaatorkapi (GRK) asukohani kinnistul nr 6 ja peale GRK A-kategooria gaasitorustik kuni moodustatavate kinnistute nr 1 kuni 4 lähimate piirideni. Moodustavate kinnistute jaoks planeerida gaasitorustikule harud ja liitumispunktidena maakraanid, kuid mitte lähemale kui 2 meetrit teistele kommunikatsioonide liitumis- ja sõlmpunktidele ning mitte sissesõiduteede alla. Planeeritavale gaasitorustikule näha ette servituudi/kasutusõiguse ala 1 m mõlemale poole torustiku keskteljest.

Lugupidamisega
Aleksander Aan
Gaasivõrgu juht
Gaasi jaotus
+3725117424
Adven Eesti AS