



Arvamus nr 200/VK

Järveküla, Pajuvärava kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1365) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.

Esitatud joonise geoalus ei ole õige, arvamusel lisatud teostusjoonis. AS ELVESO ei vastuta teostusjoonisel esitatud info õigsuse eest.

Pos 2 ja 3 liitumispunktide rajamiseks ei ole planeeritud piisavalt ruumi, haljasala minimaalne laius 4m.

ÜVK torustike rajamiseks olemasoleva kraavi kõrvale ei ole piisavalt ruumi, lisada lõige.

Arvamus Järveküla, Pajuvärava kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamusel koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee